CON2:
1 - 2 - Signal für Toren
3 - 4 - Akku zu schwach
5 - 6 - Netz / UPS
7 - 8 - Frei

CON1:
1 - 2 - BRANDMELDER
3 - 4 - Frei



CON2: Signale sind Standartgemäss NC belastbar 24VDC 1A
CON1: Brandmelder TOTAL STOP – NO belastbar 24VDC 1A

